



МЧС России

Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Кемеровской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тяжинского и Тисульского районов**  
652240, Кемеровская область, Тяжинский район, п.г.т. Тяжинский ул. Сибирская, дом 11а,  
тел. (8-384-49) 28-7-62, ogpn29@mail.ru

### Предписание № 17/1/11

## об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБДОУ «Преображенский детский сад «Колосок»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Тяжинского и Тисульского районов по пожарному надзору от «02» марта 2017 года, № 17, ст. 6 Федерального закона 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «10» марта 2017г. по 16 ч. 30 мин. «24» марта 2017г. проведена плановая проверка главным государственным инспектором Тяжинского и Тисульского районов по пожарному надзору Коробейниковым И.М., МБДОУ «Преображенский детский сад «Колосок», по адресу: Тяжинский район, с. Преображенка, ул. Юбилейная, 19, А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с Заведующей детским садом Погуляевой С.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Обеспечить дублирование сигнала о срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации	ст. 83 ФЗ №123 от 22.07.08г.	15.06.2017	
2	Провести проверку качества огнезащитной обработки деревянных	п. 21 правил противопожарного режима в РФ; ст. 87 ФЗ №123 от 22.07.08г	15.06.2017	

конструкций детского сада	крыши		
------------------------------	-------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Тяжинского и Тисульского районов  
по пожарному надзору Коробейников И.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«24» 03 20 17 г.



(подпись)

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

Е.Ю.И.  
(подпись)

Заведующая детским садом Погуляева С.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«24» 03 20 17 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору